



MANTA FIL

Stazione di caricamento per impianti di riscaldamento

8 l - COD. 070100045

25 l - COD. 070100046

(La foto è indicativa. Manta Ecologica S.r.l. si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche o estetiche).

CARATTERISTICHE TECNICHE

	FIL 8 l	FIL 25 l
COLLEGAMENTI IN/OUT	3/4"	3/4"
LITRI RESINA	8 l	25 l
CAPACITÀ CICLICA	44 m ³ x°f	138 m ³ x°f
PORTATA	3,2 m ³ /h	3,2 m ³ /h
DIMENSIONI	Bombola (2x)	H: 640 mm
	Tino	H: 950 mm
	L: 520 mm	L: 520 mm
	P: 250 mm	P: 250 mm

CARATTERISTICHE GENERALI

Gruppo di caricamento per impianti di riscaldamento. Adeguato a fornire acqua addolcita e filtrata. Non necessita di rigenerazione o energia elettrica. Adatto per essere lasciato in permanenza sull'impianto per fornire negli anni acqua trattata per i rabbocchi. Il Manta Fill è completo di filtro e contatore per il controllo dell'acqua addolcita rimanente. Disponibile con o senza carrello di trasporto.

SPECIFICHE TECNICHE

Pressione min: n.a.

Pressione max: 8 bar

pH: 6,5 ÷ 8,5

Ferro max: 0,5 mg/l

Manganese max: 0,05 mg/l

Cloro libero max: 0,5 mg/l

Temperatura dell'acqua: 4 ÷ 50 °C

Capacità ciclica: 44 m³x°f (versione 8 litri) / 138 m³x°f (versione 25 litri)

Raccorderia: 3/4"

L'acqua in entrata deve essere libera da sostanze organiche, acido solfidrico, oli ed idrocarburi, al fine di non rovinare le resine all'interno della bombola.



NORMATIVE DI RIFERIMENTO

I Manta Fil sono costruiti nel rispetto delle disposizioni tecniche per uso tecnologico rispondendo, quindi, a quanto previsto dalla norma UNI 8065 e dal D.P.R. 2 Aprile 2009, n. 59

CAMPO APPLICAZIONE

L'apparecchiatura Manta Fil è adeguata al trattamento dell'acqua destinata al carico e al rabbocco degli impianti di riscaldamento.

DESCRIZIONE CAPITOLATO

Gruppo di caricamento impianti di riscaldamento. Adeguato a fornire acqua addolcita e filtrata. Non necessita di rigenerazione o energia elettrica. Adatto per essere lasciato in permanenza sull'impianto per fornire negli anni acqua trattata per i rabbocchi.

Il Manta Fill è completo di filtro e contatore per il controllo della capacità ciclica rimanente.

Disponibile in versione con o senza carrello di trasporto.

SCT 012a.06
Data di emissione: 28/05/2010
Data di revisione: 18/09/2017

MANTATEC by Manta Ecologica S.r.l.
Viale Archimede, 45 - 37059 - Zevio (VR)
www.mantaecologica.com

